

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий БДОУ г. Омска
 «Детский сад № 397
 комбинированного вида»
 С.Е. Медведева
 Приказ № 22/22-09
 от « 04 » 08 2022г.



ПЛАН
мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
БДОУ г. Омска «Детский сад № 397 комбинированного вида»
на 2022-2023 гг.

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) и наименование нормативно-правового акта РФ, требование которого нарушено	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный за устранение	Срок устранения нарушений	Примечания
1	Отмечается неудовлетворительное санитарно-техническое состояние крыльца у общего входа в дошкольные группы № 4, 5, 6 (крыльцо накрено, отходит от основания здания, имеется разрушение крыльца)	ч.1 ст. 28 ФЗ № 52	Произвести капитальный ремонт крыльца	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023	выполнено
2	Учреждение не имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (имеется отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное дошкольное	п. 1.4 СП 2.4.3648-20	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования	Заведующий Медведева С.Е.	27.11.2023	

	образовательное учреждение «Детский сад № 397 комбинированного вида» от 13.12.2010 г.							
3	Асфальтовое покрытие дорожек вокруг здания имеет дефекты (выбоины, неровности)	п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20	Обеспечить наличие ровного, без дефектов асфальтового покрытия дорожек вокруг здания дошкольного учреждения	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023			
4	Эмалированная посуда в буфетной групп №3, 7, 10; бытовая ванна в моечной пищеблока, с дефектами эмали (отбита эмаль)	п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	Обеспечить наличие в буфетной групп № 3, 7, 10 эмалированной посуды; в моечной пищеблока - бытовой ванны, без дефектов эмали	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023		выполнено	
5	Спальня групп № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 не оснащена кроватями с твердым ложем (ложе выполнено панцирной сеткой)	п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	Оснастить спальни групп № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 кроватями с твердым ложем	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023		на 03.10.2022 выполнено полностью	выполнено в соответствии с требованиями
	В туалетной группы № 5 душевой поддон имеет дефекты эмали (ржавчина), что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	п.п. 2.5.3., 2.11.2., 2.11.4 СП 2.4.3648-20	Обеспечить наличие в туалетной группы № 5 душевого поддона без дефекты эмали (ржавчина), позволяющего качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023		выполнено	
6	Подоконники, оконные рамы (в игровой, спальне и туалетной группы № 2; в буфетной группы № 1; в туалетной, игровой, буфетной группы № 4; в туалетной группы № 5; в раздевальной, туалетной группы № 6; в игровой и раздевальной группы № 9; в раздевальной, игровой и спальне группы № 11; сыром цехе и в зоне приготовления пищеблока), имеют	п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20;	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в игровой, спальне и туалетной группы № 2; в буфетной группы № 1; в туалетной, игровой, буфетной группы № 4; в туалетной группы № 5; в раздевальной, туалетной группы № 6; в игровой и	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023		на 21.03.23 выполнено	выполнено

	<p>дефекты в виде облупившейся краски, старые, с трудом открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>		<p>раздевальной группы № 9; в раздевальной, игровой и спальне группы № 11; сыром цехе и в зоне приготовления пищеблока), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>			
7	<p>Нарушена целостность потолка (в ванном зале бассейна – отхождение местами потолочной плитки), целостность стены и потолка (в туалетной групп №№ 3, 10 – следы протекания в виде сухих желтых пятен; трещины и отхождение покрасочного слоя), целостность стены (в чаше бассейна, в душевых и туалетных бассейна – плитка старая, с дефектами верхнего слоя, местами трещины плитки; в буфетной и уличном тамбуре группы № 2, помещения коридора группы № 1, в туалетной групп №№ 4, 8, в раздевальной и туалетной группы № 5, в буфетной группы № 9, в буфетной и туалетной группы № 11, в сыром цехе пищеблока), что не позволяет проводить тщательную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности потолка (в ванном зале бассейна), поверхности стены и потолка (в туалетной групп №№ 3, 10), поверхности стены (в чаше бассейна, в душевых и туалетных бассейна; в буфетной и уличном тамбуре группы № 2, помещения коридора группы № 1, в туалетной групп №№ 4, 8, в раздевальной и туалетной группы № 5, в буфетной группы № 9, в буфетной и туалетной группы № 11, в сыром цехе пищеблока), позволяющей проводить тщательную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.</p>	<p>27.11.2023</p>	<p><i>Ванна</i> <i>Спальня</i></p>
8	<p>Вентиляция в бассейне не в рабочем состоянии (калориферы, нагревающие поступающий воздух, не функционируют), что подтверждается актом о результатах осмотра вентиляционной системы в бассейне</p>	<p>п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Привести в рабочее состояние вентиляцию в бассейне, обеспечить работу калориферов</p>	<p>Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.</p>	<p>27.11.2023</p>	

9	Отсутствует ограждающее устройство на отопительном приборе в раздевальной группы № 6	п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20	Обеспечить наличие ограждающего устройство на отопительном приборе в раздевальной группы № 6	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023	<i>выполнено</i>
10	В буфетных (групп № 4, 11) раковины с дефектами эмали, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20	Заменить в буфетных (групп № 4, 11) раковины с дефектами эмали	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023	
11	Превышается предельная наполняемость групп детьми	П. 3.1.1. СП 2.4.3648-20	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и в соответствии с нормами количества детей в группах с ТНР, старше 3 лет		27.11.2023	
12	В раздевальных групп № 4, 8, 9, 11 количество индивидуальных ячеек не соответствует списочному количеству детей в группе	П. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	Обеспечить наличие в раздевальных групп № 4, 8, 9, 11 количество индивидуальных ячеек в соответствии со списочным количеством детей в группе	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023	
13	Не обеспечена внутренняя отделка в процедурном кабинете в соответствии с требованиями СП – имеются дефекты отделки окна, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами	СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов внутренней отделки окна в процедурном кабинете, позволяющей проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами	Заведующий Медведева С.Е., заведующий хозяйством Лямцева Н.С.	27.11.2023	<i>выполнено</i>

	<p>области» № 11416 от 16.05.2022 года, экспертное заключение № 1825 ЭО/Л от 18.05.2022 года; 0,06% раствор «Део-Хлор люкс» фактически содержит активного хлора 0,018%±/0,001 при нормируемом показателе 0,057-0,063%; проба дезинфицирующего средства для текущей дезинфекции, отобранного в медицинском кабинете не соответствует заданной концентрации, что подтверждается результатами лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 11417 от 16.05.2022 года, экспертное заключение № 1825 ЭО/Л от 18.05.2022 года; 0,015% раствор «Део-Хлор люкс» фактически содержит активного хлора 0,0071 % ±/0,0003 при нормируемом показателе 0,014-0,016%.</p>	<p>эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.п. 81, 83</p>			
17	<p>Не обеспечено проведение качественной дезинвазии в группе № 1, что подтверждается результатами лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 11552 от 17.05.2022 года, экспертное заключение № 1879 ЭО/Л от 19.05.2022 года: из 30 проб смывов на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, отобранных на пищеблоке, в группах №№ 1, 4, 9, 11, в 2 пробах обнаружены яйца E. vermicularis m(стульчики и дверная ручка в группе № 1),</p>	<p>СанПиН 3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 3260, 3341</p>	<p>Обеспечить проведение качественной дезинвазии в группе № 1</p>	<p>Заведующий Медведева С.Е., медицинская сестра <i>Мамфира Т.К.</i></p>	<p>15.09.2022 <i>В.Н.С.И.И.И.И.И.</i></p>

<p>18</p> <p>Не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям (не представлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации): не привита против дифтерии, вирусного гепатита В Капитанова Я.А. (устранено в ходе проверки), против кори, вирусного гепатит В Красильникова И.Э. (устранено в ходе проверки), не привита против кори Медведева С.Е. (устранено в ходе проверки); против кори Гасанова Х.Г. (устранено в ходе проверки), не привиты против дизентерии Старовойтова О.А., против гепатита А Киселева Е.Г., против дизентерии, гепатита А Леднев В.А. против гепатита В, гепатита А, дизентерии Гасанова Х.Г., против дизентерии, гепатита А Колмагорова О.В.</p>	<p>СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 64; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям и порядка проведения профилактических прививок»</p>	<p>Обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям (предоставить документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации)</p>	<p>Заведующий Медведева С.Е., медицинская сестра Иванова Т.К.</p>	<p>15.09.2022</p>	<p>выполнено частично</p>
--	---	--	--	-------------------	--------------------------------